



172300050572

检测报告

报告编号 EDD19K004059Cc

第1页 共4页

项目名称 厂界噪声

委托单位 自贡能投华西环保发电有限公司

委托单位地址 自贡市沿滩工业集中区兴元路 A3-01-01

检测类别 委托检测

报告日期 2018年12月03日

成都市华测检测技术有限公司



检验检测专用章

No. 2164216744



检测结果

报告编号: EDD19K004059Cc

第3页 共4页

表1 厂界噪声

| 检测结果 | | | | | 单位: dB(A) |
|---|------------|------------|-----------------|------|-----------------------|
| 测点编号 | 检测点位置 | 检测日期 | 检测时段 | 主要声源 | 结果 (L _{eq}) |
| 1# | 厂界东侧外 1m 处 | 2018.11.19 | 昼间(15:48~15:58) | 生产噪声 | 53.7 |
| | | | 夜间(22:06~22:16) | | 47.5 |
| 2# | 厂界南侧外 1m 处 | | 昼间(16:04~16:14) | | 56.2 |
| | | | 夜间(22:25~22:35) | | 46.7 |
| 3# | 厂界西侧外 1m 处 | | 昼间(16:21~16:31) | | 56.1 |
| | | | 夜间(22:43~22:53) | | 48.1 |
| 4# | 厂界北侧外 1m 处 | | 昼间(16:36~16:46) | | 55.0 |
| | | | 夜间(23:06~23:16) | | 47.9 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 3类限值 | | | | | |
| 昼间 | | 65 dB(A) | | | |
| 夜间 | | 55 dB(A) | | | |
| 结论: | | | | | |
| 本次检测中, 厂界噪声的检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准限值要求。 | | | | | |

表2 检测方法 & 主要仪器信息

| 厂界噪声 | | | | 单位: dB(A) |
|------|---------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------|
| 检测项目 | 检测方法 & 方法来源 | 检出限 | 主要仪器 (名称、型号及编号) | |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | / | 声级计 AWA5680-4 (TTE20132063) | |




检测结果

报告编号: EDD19K004059Cc

第4页 共4页

附: 厂界噪声测点示意图



报告结束

