

单位登记号:	510107002139
项目编号:	SCSHLQTHBKJYXGS915-0008

四川省海蓝晴天环保科技有限公司

检 测 报 告

HLQT 检 (202011) 第 015 号

项目名称: 广安市垃圾焚烧发电项目 2020 年-2021 年度环保检测

委托单位: 广安川能能源有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2020 年 11 月 04 日



检测报告说明

1. 报告封面无检验检测专用章无效、报告无骑缝章无效。
2. 报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
3. 委托方如对本报告有异议，请于收到本报告十五日内向本公司联系，逾期不予受理。
4. 本报告只对采样、送样的检测结果负责，由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，报告及数据不得用于商业广告，违者必究。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。

机构通讯资料

四川省海蓝晴天环保科技有限公司

地址：四川省成都市武侯区武科西一路 78 号

西南干线交通大厦 5 楼 B 区

邮编：610041

电话：028-85071566

电子邮件：3308638343@qq.com

1、检测内容

受广安川能能源有限公司委托，我公司于 2020 年 10 月 11 日对该公司广安市垃圾焚烧发电项目（四川省广安市岳池县普安镇斑竹园村 6 号）噪声进行了检测。

2、检测项目信息

检测项目信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息

检测类别	检测点位	检测项目	样品状态	检测频次
噪声	1#南侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	工业企业厂界环境噪声	/	检测 1 天 昼夜 各 1 次
	2#西侧厂界外 1m, 高 2.0m 处			
	3#北侧厂界外 1m, 高 2.3m 处			
	4#东侧厂界外 1m, 高 3.0m 处			

3、检测方法来源

检测方法来源见表 3-1。

表 3-1 噪声检测方法来源

检测项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	AWA6021 声级校准器 CYQ-JL065 AWA6228 ⁺ 多功能声级计 CYQ-JL004

4、评价标准

噪声评价标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类限值。

5、检测结果及评价

检测结果见表 5-1。


表 5-1 噪声检测结果

检测日期	检测点位	等效 A 声级 [dB (A)]	
		昼间	夜间
2020.10.11	1#南侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	58	49
	2#西侧厂界外 1m, 高 2.0m 处	54	47
	3#北侧厂界外 1m, 高 2.3m 处	52	48
	4#东侧厂界外 1m, 高 3.0m 处	59	48
标准限值		60	50

本次检测，工业企业厂界环境噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类限值要求。

正文结束

附：检测点位示意图



以下空白

编制：周敏

审核：胡婷

签发：李斌

日期：2020.11.04

日期：2020.11.04

日期：2020.11.04



兴发有限公司