



正本

单位登记号:	510107002139
项目编号:	SCSHLQTHBKJYXGS941-0001

四川省海蓝晴天环保科技有限公司

检 测 报 告

HLQT 检 (202012) 第 013 号

项目名称: 广安市垃圾焚烧发电项目 2020 年-2021 年度环保检测

委托单位: 广安川能能源有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2020 年 12 月 07 日



检测报告说明

1. 报告封面无检验检测专用章无效、报告无骑缝章无效。
2. 报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
3. 委托方如对本报告有异议，请于收到本报告十五日内向本公司联系，逾期不予受理。
4. 本报告只对采样、送样的检测结果负责，由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，报告及数据不得用于商业广告，违者必究。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。

机构通讯资料

四川省海蓝晴天环保科技有限公司

地址：四川省成都市武侯区武科西一路 78 号

西南干线交通大厦 5 楼 B 区

邮编：610041

电话：028-85071566

电子邮件：3308638343@qq.com



1、检测内容

受广安川能能源有限公司委托，我公司于 2020 年 11 月 20 日对该公司广安市垃圾焚烧发电项目（四川省广安市岳池县普安镇斑竹园村 6 号）固体废物进行了检测。

2、检测项目信息

检测项目信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息

检测类别	检测点位	检测项目	样品状态	检测频次
固体废物	2#炉渣坑 (106.46384954°E 30.38531491°N)	热灼减率	样品袋	检测 1 天 1 天 1 次

3、检测方法来源

检测方法来源见表 3-1。

表 3-1 固体废物检测方法来源

检测项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限 ($\mu\text{g/L}$)
热灼减率	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	ME204E 电子天平 LYQ-JL013 101-2AB 电热鼓风干燥箱 LYQ-JL007 SX2-4-10N 箱式电阻炉(马弗炉) LYQ-JL024	/

4、评价标准

固体废物评价标准：《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表 1 标准限值。

5、检测结果及评价

检测结果见表 5-1。


表 5-1 固体废物检测结果

检测日期	检测点位	检测项目	检测结果	标准限值
2020.11.20	2#炉渣坑 (106.46384954°E 30.38531491°N)	热灼减率 (%)	1.0	≤ 5

本次检测，热灼减率检测结果符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表 1 标准限值要求。

正文结束

附：检测点位示意图



以下空白

编制： 周敏

审核： 陈博

签发： 苗明

日期： 2020.12.07

日期： 2020.12.07

日期： 2020.12.07

