



单位登记号:	510101002505
项目编号:	SCKLJCJSYXGS11464-0010

# 四川凯乐检测技术有限公司

SiChuan KaiLe Testing Co.,Ltd.

# 检 测 报 告

## Test Report

凯乐检字(2021)第100363W号

项目名称: 遂宁川能能源有限公司  
2#炉渣检测  
Project Name

委托单位: 遂宁川能能源有限公司  
Applicant

检测类别: 委托检测  
Kind of Test

报告日期: 2021年10月21日  
Test Date



## 检测报告说明

- 1、报告封面及检测数据处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效，封面未加盖本公司“CMA 资质认定章”无证明作用。
- 2、报告内容齐全、清楚；任何对本报告的涂改、伪造、变更均无效；报告无相关授权签字人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须在样品有效期内，最长不超过十五日向本公司提出，逾期不予受理。无法复检的样品，不受理申诉。
- 4、由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，不对样品采集、包装、运输、保存过程所产生的影响、偏差负责，对检测结果可不予评价。
- 5、报告检测点位、评价标准等信息由委托方提供，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任。
- 6、未经本公司书面批准，不得复制本报告。
- 7、本检测报告仅供委托方使用，检测报告及数据不得用于商业广告，其他单位或个人未经本公司许可不得使用本检测报告，若对本公司造成负面影响的，本公司保留追究法律责任的权力。
- 8、除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。
- 9、微生物不复检。

### 通讯资料：

单位名称：四川凯乐检测技术有限公司

地 址：成都市高新区百草路898号智能信息港A901

邮 编：610000

服务电话：（028）87914404

分 场 所：四川凯乐检测技术有限公司马尔康场所

地 址：四川省马尔康市马尔康镇查北村一组11号

邮 编：624000

# 检测报告

## 1、检测内容

受遂宁川能能源有限公司的委托,我公司于2021年10月11日对其固废进行现场检测,并于2021年10月11日起对样品进行分析检测。该项目位于遂宁船山区龙凤镇石桥村。

## 2、点位及样品信息

固废检测点位信息见表 2-1。

表 2-1 固废检测点位信息

序号	样品编号	检测点位	检测项目	检测频次	采样时间	样品性状
001	211011W-194-01D-1	2#炉渣	热灼减率	检测1天 1天1次	10月11日	黑色、潮、臭

## 3、检测项目、方法来源、使用仪器及单位

固废检测项目、方法来源、使用仪器及单位见表 3-1。

表 3-1 固废检测项目、方法来源、使用仪器及单位

检测类别	项目名称	分析方法来源	检测仪器	前处理名称	前处理来源	检出限及单位
固废	热灼减率	HJ1024-2019固体废物 热灼减率的测定 重量法	电子天平 KL-TP-12	\	\	\ %

## 4、检测结果及评价

固废评价标准:《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)

固废检测结果及评价见表 4-1。

表 4-1 固废检测结果及评价

采样日期: 10月11日

结果及评价 点位名称	检测项目	热灼减率 (%)				
2#炉渣		4.5	\	\	\	\
标准限值		5	\	\	\	\
评价		达标	\	\	\	\

### 评价结论

本次检测结果表明,该项目固废所测指标符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表 1 中标准限值。

### 备注

本次检测过程中固废现场采集方法为《工业固体废物采样制样技术规范》(HJ/T20-1998)。

凯乐检字（2021）第 100363W 号

（以下空白）

报告编制：   魏琳  

报告审核：   胡志  

报告批准：   郭嘉蓉  

签发日期：   2021.10.21