



单位登记号：511402002726

项目编号：SCSZSHBKJYXGS2208

四川省中晟环保科技有限公司

检 测 报 告

中晟检（M202106）第1091号

项目名称：泸州川能环保能源发电有限公司环境空气检测

委托单位：泸州川能环保能源发电有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2021年07月13日

检测盖章

检测报告说明

1. 检测报告无签发人签字、二维码、公司“检测专用章”、“骑缝章”的无效；报告内容涂改、增删无效；报告封面未加盖“计量认定印章”的数据仅供委托方参考。

2. 委托方如对本报告有异议，须在收到本报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。

4. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告；复印本报告、未加盖鲜章，视为无效；报告及数据不得用于商业广告；违者承担相关法律责任，并承担相应经济损失。

5. 除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

6. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

7. 本报告已采取防伪措施，如您对报告真伪或本次服务满意度方面有任何疑问，请发送邮件至 zsqm@chinazmhb.com 获得支持，邮件中请注明联系方式。

机构通讯资料：

四川省中晟环保科技有限公司

地址：四川省眉山市东坡区崇礼镇中塘村七组

邮政编码：620036

电话：028-38566688

传真：028-38566600

1. 检测内容

受泸州川能环保能源发电有限公司委托, 四川省中晟环保科技有限公司于 2021 年 06 月 15 日、06 月 16 日对该公司 (泸州叙永县正东镇普市村桃基洞) 环境空气进行了采样和现场检测, 并于 2021 年 06 月 17 日起对该批样品进行了接样和实验室分析。

2. 检测项目

检测项目详细信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息

检测类别	检测点位置	检测项目	样品状态	检测频次
环境空气	1#厂区下风向 (E105.5666° N28.0222°)	汞及其化合物	石英滤膜	检测 1 天 1 天 1 次

3. 检测方法与方法来源

检测方法与方法来源见表 3-1。

表 3-1 环境空气检测方法与方法来源

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
汞及其化合物	原子荧光光度法	《空气和废气监测分析方法》第四版增补版	AFS-8500 原子荧光光度计 (BEST/YQ-M-010)	$3 \times 10^{-3} \mu\text{g}/\text{m}^3$

4. 检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 环境空气检测结果 单位: mg/m^3

检测点位	检测时间	检测项目	检测结果
1#厂区下风向 (E105.5666° N28.0222°)	2021.06.15 18:00-18:00(次日)	汞及其化合物	未检出

注: 汞检测方法引用“《空气和废气监测分析方法》第四版增补版, 国家环境保护总局, 2003 年中原子荧光光度法”, 检测结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

(以下空白)

报告编制: 李珂; 审核: 若浩; 签发: 张任林
日期: 2021.07.13; 日期: 2021-07-13; 日期: 检测专用章