



单位登记号：511402002726

项目编号：SCSZSHBKJYXGS2207

四川省中晟环保科技有限公司

检 测 报 告

中晟检（M202106）第1072号

盖计量认证印章



172312050450

项目名称： 自贡川能环保发电有限公司3#炉渣检测

委托单位： 自贡川能环保发电有限公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2021年07月09日

检测专用章
(盖章)



检测报告说明

1. 检测报告无签发人签字、二维码、公司“检测专用章”、“骑缝章”的无效；报告内容涂改、增删无效；报告封面未加盖“计量认定印章”的数据仅供委托方参考。

2. 委托方如对本报告有异议，须在收到本报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。

4. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告；复印本报告、未加盖鲜章，视为无效；报告及数据不得用于商业广告；违者承担相关法律责任，并承担相应经济损失。

5. 除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

6. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

7. 本报告已采取防伪措施，如您对报告真伪或本次服务满意度方面有任何疑问，请发送邮件至 zsqm@chinazmhb.com 获得支持，邮件中请注明联系方式。

机构通讯资料：

四川省中晟环保科技有限公司

地 址：四川省眉山市东坡区崇礼镇中塘村七组

邮政编码：620036

电 话：028-38566688

传 真：028-38566600

1. 检测内容

受自贡川能环保发电有限公司委托, 四川省中晟环保科技有限公司于 2021 年 06 月 17 日对该公司 (四川省自贡市沿滩区九洪乡莲花村) 炉渣进行了采样, 并于 2021 年 06 月 21 日起对该批样品进行了接样和实验室分析。

2. 检测项目

检测项目详细信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息

检测类别	检测点位	检测项目	样品状态	检测频次
固体废物	3#炉渣车间	热灼减率	灰色、臭、湿润	检测 1 天 1 天 1 次

3. 检测方法与方法来源

检测方法与方法来源见表 3-1。

表 3-1 检测方法与方法来源

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法	HJ 1024-2019	YP20002 分析天平 (BEST/YQ-W-009)	/

4. 评价标准

本次检测, 按委托方要求, 固体废物炉渣检测结果评价标准参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014) 表 1 标准限值, 具体见表 4-1。

表 4-1 标准限值

序号	项目	指标	标准
1	热灼减率 (焚烧炉渣)	≤5%	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB 18485-2014) 表 1

5. 检测结果及评价

检测结果及评价见表 5-1。

表 5-1 检测结果

检测日期	检测点位	检测项目	检测结果	标准限值	评价
2021.06.17	3#炉渣车间	热灼减率 (%)	2.0	≤5	达标

(以下空白)

报告编制: 李东河;

审核: 黄楷;

签发: 黄楷;

日期: 2021.07.09;

日期: 2021.07.09;

日期: 2021.07.09;

检测专用章