

报告编号：WSC-22050054-HJ-10 页码：1/6



检测报告

Test Report

项目名称 仁寿川能环保能源有限公司
Project Name 2022 年第二季度雨水检测

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司
Client

检测性质 送样检测
Test Category

报告日期 2022 年 07 月 05 日
Report Date

四川微谱检测技术有限公司

Sichuan WEIPU Testing Technology Co., Ltd.



报告编号：WSC-22050054-HJ-10 页码：2/6

—— 声明 ——

1. 报告未加盖本公司“检验检测专用章”无效，无骑缝章无效，无授权签字人签字无效。
2. 未加盖资质认定标志（CMA章）的报告，数据和结果仅供客户内部使用，对社会不具有证明作用。
3. 报告内容需齐全、清楚，涂改无效；不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。
4. 如对报告有疑问，请在收到报告后15个工作日内提出，逾期不予受理。
5. 由委托方自行采集的样品，四川微谱检测技术有限公司仅对收到的样品的测试结果负责，不对样品来源及其相关信息的真实性负责；采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况，对检测结果可不作评价，评价标准由客户提供。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范的有效期或保存期均不再留样。
7. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告（全文复制除外）；复印件未盖鲜章无效。
8. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者承担相关法律责任，并承担相应经济损失。

报告编号：WSC-22050054-HJ-10 页码：3/6

1、检测基本情况

此次委托检测为送样检测，受仁寿川能环保能源有限公司委托，本公司于2022年06月24日对仁寿川能环保能源有限公司2022年第二季度雨水检测项目的废水样品进行了接样（任务编号：Z220326），并于2022年06月24日起进行了实验室分析。

2、检测项目信息

本次样品信息见表2-1。

表2-1 样品信息

样品类别	样品名称	检测项目	样品描述
废水	雨水	化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、pH、氨氮、总磷、汞、铬（六价）、镉、铬、砷、铅、镍、铜、锌、锰、*烷基汞	无色液体

注：以上信息由客户提供和负责，我公司仅对收到样品的检测结果准确性负责。

3、检测方法及使用仪器

本次检测项目的检测方法、使用仪器及检出限见表3-1。

表3-1 检测方法、使用仪器及检出限

检测类别	检测项目	检测方法	使用仪器型号及编号	检出限
废水	pH	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH计/PHS-3E(1090L0207)	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	电子天平/ATX224R (1090L0284)	/
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管/50 ml (1090L0276)	4 mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱/LRH-70 (1090L0214) 溶解氧测定仪/JPSJ-605F (1090L0253)	0.5 mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计/ UV-1800PC (1090L0201)	0.025 mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	紫外可见分光光度计/ UV-1800PC (1090L0201)	0.01 mg/L

报告编号：WSC-22050054-HJ-10 页码：4/6

表 3-1 检测方法、使用仪器及检出限 (续)

检测类别	检测项目	检测方法	使用仪器型号及编号	检出限
废水	铬 (六价)	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987	紫外可见分光光度计 /UV-1800PC (1090L0201)	0.004 mg/L
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 /AFS-8530 (1090L0330)	4×10^{-5} mg/L
	镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪/NexION 1000G (1090L0332)	5×10^{-5} mg/L
	铬			1.1×10^{-4} mg/L
	砷			1.2×10^{-4} mg/L
	铅			9×10^{-5} mg/L
	镍			6×10^{-5} mg/L
	铜			8×10^{-5} mg/L
	锌			6.7×10^{-4} mg/L
	锰			1.2×10^{-4} mg/L
*烷基汞	*甲基汞 *乙基汞			水质 烷基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法 HJ 977-2018

报告编号：WSC-22050054-HJ-10 页码：5/6


4、检测结果

本次检测结果见表 4-1。

表 4-1 废水检测结果 单位：mg/L

收样日期	样品名称	检测项目	检测结果	
2022.06.24	雨水	pH (无量纲)	7.8	
		悬浮物	21	
		化学需氧量	67	
		五日生化需氧量	(稀释比: 200/800)	21.2
			(稀释比: 100/900)	21.8
		氨氮	0.180	
		总磷	0.14	
		铬 (六价)	ND	
		汞	ND	
		镉	1.5×10^{-4}	
		砷	5.86×10^{-3}	
		铅	1.2×10^{-4}	
		铬	1.77×10^{-3}	
		铜	2.62×10^{-3}	
		锰	1.24×10^{-3}	
		镍	ND	
		锌	ND	
		*烷基汞 (ng/L)	*甲基汞 (ng/L)	ND
*乙基汞 (ng/L)	ND			

注：“ND”表示检测结果低于检出限。



报告编号：WSC-22050054-HJ-10 页码：6/6

5、附件

5.1 客户送样照片



图 5-1 客户送样照片

6、分包信息

*表示分包项目，废水检测项目“*烷基汞”为本公司无能力的分包项目。检测结果出自四川中润智远环境监测有限公司，CMA 证书编号为：192312050114，证书有效期至 2025 年 06 月 09 日，报告编号为：中润环监（2022）第 581 号。

报告结束

报告编制：



审核：



签发：



日期：

2022.07.05

