



单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS679 5-0006

检测报告



报告编号 A2210450817122006C

第 1 页 共 4 页

项目名称 厂界噪声

委托单位 自贡川能环保发电有限公司

委托单位地址 四川省自贡市沿滩区九洪乡
莲花村九组、十组（综合楼）

检测类别 委托检测

报告日期 2022 年 07 月 12 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 47909137D2

报告说明

报告编号: A2210450817122006C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制:

熊洪燕

签发:

王勇

审核:

张甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采样地址:

四川省自贡市沿滩区九洪乡

莲花村九组、十组

签发日期:

2022/07/12

检测结果

报告编号: A2210450817122006C

第 3 页 共 4 页

表 1 厂界噪声

检测结果									单位: dB(A)		
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	背景声源	结果 (Leq)					
						测量值	背景值	结果			
1#	厂界外东侧 1m	2022.06.22	昼间 (15:05~15:08)	泵机噪声	鸟叫声	53.5	49.3	52			
			夜间 (22:02~22:05)		虫鸣噪声	50.6	46.5	49			
2#	厂界外北侧 1m		昼间 (15:15~15:18)	冷却塔噪声	鸟叫声	63.1	51.3	63			
			夜间 (22:10~22:13)		虫鸣噪声	51.7	48.6	49			
3#	厂界外西侧 1m		昼间 (15:31~15:34)	锅炉房噪声	鸟叫声	54.0	49.9	52			
			夜间 (22:21~22:24)		虫鸣噪声	50.3	47.4	50			
4#	厂界外南侧 1m		昼间 (15:49~15:52)	电机噪声	鸟叫声	55.1	50.4	53			
			夜间 (22:30~22:33)		虫鸣噪声	49.3	46.4	49			
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 3 类限值											
昼间			65 dB(A)								
夜间			55 dB(A)								
结论: 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类限值标准, 本次检测时段内厂界噪声的等效连续 A 声级 (Leq) 符合该参照标准限值要求											

表 2 检测方法及主要仪器信息


厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20178069)	

检测结果

报告编号: A2210450817122006C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



报告结束