



172300050572

单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS918 8-0005

检测报告



报告编号 A2210483274114005C

第 1 页 共 4 页

项目名称 四川能投邻水环保发电有限公司年度环境检测
(7月)

委托单位 四川能投邻水环保发电有限公司

委托单位地址 邻水县袁市镇关路村一组 26 号

检测类别 委托检测

报告日期 2022 年 08 月 09 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 47909EE9F2

报告说明

报告编号: A2210483274114005C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制:

熊洪燕

签发:

王勇

审核:

张甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采样地址:

邻水县袁市镇关路村
一组 26 号

签发日期:

2022/08/09

检测结果

报告编号: A2210483274114005C

第 3 页 共 4 页

表 1 厂界噪声

检测结果							单位: dB(A)		
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	背景声源	结果 (L _{eq})			
						测量值	背景值	结果	
1#	厂界东侧外	2022.07.27	昼间(17:08~17:11)	风机噪声	虫鸣	56.1	49.8	55	
			夜间(22:10~22:13)			49.3	42.8	48	
2#	厂界南侧外		昼间(17:18~17:21)	风机、水塔、水泵噪声		52.2	49.4	52	
			夜间(22:19~22:22)			48.3	46.9	48	
3#	厂界西侧外		昼间(17:26~17:29)	水塔、水泵噪声		53.1	47.4	52	
			夜间(22:27~22:30)			48.7	44.2	47	
4#	厂界北侧外		昼间(16:06~16:09)	车间噪声		55.0	48.9	54	
			夜间(22:00~22:03)			48.0	47.2	48	
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2 类限值									
昼间			60 dB(A)						
夜间			50 dB(A)						
结论:									
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类限值标准, 本次检测时段内以上点位的厂界噪声的等效连续 A 声级 (L _{eq}) 符合该参照标准限值要求。									

表 2 检测方法 & 主要仪器信息


厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法 & 方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	噪声统计分析仪 AWA6228+ (TTF20210060)	

检测结果

报告编号: A2210483274114005C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



报告结束