

附件：排气参数

报告编号：WSC-22050054-HJ-36-C2

项目名称：仁寿川能环保能源有限公司年度环境检测 11 月监测

表 1 有组织废气颗粒物排气参数（第一次）

| 检测点位 | 飞灰贮存及固化稳定车间排气筒处 理设施后采样口 | | 采样时间 | 2022.11.01 14:47~15:47 | |
|------|----------------------------|-------|------|---------------------------|---------------------|
| 参数 | 结果 | 单位 | 参数 | 结果 | 单位 |
| 流速 | 24.1 | (m/s) | 含氧量 | / | (%) |
| 烟温 | 28.9 | (°C) | 含湿量 | 2.3 | (%) |
| 动压 | 479 | (Pa) | 烟气流量 | 48522 | (m ³ /h) |
| 静压 | -0.37 | (kPa) | 标干流量 | 41258 | (m ³ /h) |

表 2 有组织废气颗粒物排气参数（第二次）

| 检测点位 | 飞灰贮存及固化稳定车间排气筒处 理设施后采样口 | | 采样时间 | 2022.11.01 15:57~16:57 | |
|------|----------------------------|-------|------|---------------------------|---------------------|
| 参数 | 结果 | 单位 | 参数 | 结果 | 单位 |
| 流速 | 24.4 | (m/s) | 含氧量 | / | (%) |
| 烟温 | 30.2 | (°C) | 含湿量 | 2.5 | (%) |
| 动压 | 490 | (Pa) | 烟气流量 | 49186 | (m ³ /h) |
| 静压 | -0.34 | (kPa) | 标干流量 | 41571 | (m ³ /h) |

表 3 有组织废气颗粒物排气参数（第三次）

| 检测点位 | 飞灰贮存及固化稳定车间排气筒处 理设施后采样口 | | 采样时间 | 2022.11.01 17:06~18:06 | |
|------|----------------------------|-------|------|---------------------------|---------------------|
| 参数 | 结果 | 单位 | 参数 | 结果 | 单位 |
| 流速 | 22.0 | (m/s) | 含氧量 | / | (%) |
| 烟温 | 31.3 | (°C) | 含湿量 | 2.4 | (%) |
| 动压 | 396 | (Pa) | 烟气流量 | 44264 | (m ³ /h) |
| 静压 | -0.28 | (kPa) | 标干流量 | 37337 | (m ³ /h) |