

附件：排气参数

报告编号：WSC-22050054-HJ-41-C2

项目名称：仁寿川能环保能源有限公司年度环境检测 12 月监测

表 1 有组织废气颗粒物排气参数（第一次）

检测点位	飞灰贮存及固化稳定车间排气筒处 理设施后采样口		采样时间	2022.12.07 10:11~11:11	
参数	结果	单位	参数	结果	单位
流速	20.2	(m/s)	含氧量	/	(%)
烟温	11.0	(°C)	含湿量	4.7	(%)
动压	362	(Pa)	烟气流量	40723	(m ³ /h)
静压	0.60	(kPa)	标干流量	36124	(m ³ /h)

表 2 有组织废气颗粒物排气参数（第二次）

检测点位	飞灰贮存及固化稳定车间排气筒处 理设施后采样口		采样时间	2022.12.07 11:21~12:21	
参数	结果	单位	参数	结果	单位
流速	19.8	(m/s)	含氧量	/	(%)
烟温	11.6	(°C)	含湿量	5.0	(%)
动压	346	(Pa)	烟气流量	39897	(m ³ /h)
静压	0.58	(kPa)	标干流量	35132	(m ³ /h)

表 3 有组织废气颗粒物排气参数（第三次）

检测点位	飞灰贮存及固化稳定车间排气筒处 理设施后采样口		采样时间	2022.12.07 12:31~13:31	
参数	结果	单位	参数	结果	单位
流速	20.1	(m/s)	含氧量	/	(%)
烟温	11.7	(°C)	含湿量	4.6	(%)
动压	356	(Pa)	烟气流量	40522	(m ³ /h)
静压	0.54	(kPa)	标干流量	35782	(m ³ /h)