



单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS922 0-0005

# 检测报告



报告编号 A2220167871107005C

第 1 页 共 4 页

项目名称 厂界噪声

委托单位 泸州川能环保能源发电有限公司

委托单位地址 四川省泸州市古蔺县箭竹乡团结村五组

检测类别 委托检测

报告日期 2022年08月17日

成都市华测检测技术有限公司



No. 479092E7C5

## 报告说明

报告编号: A2220167871107005C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制:

李斯明

签发:

王勇

审核:

张甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采样地址:

四川省泸州市古蔺县  
箭竹乡团结村五组

签发日期:

2022/08/17

## 检测结果

报告编号: A2220167871107005C

第 3 页 共 4 页

表 1 厂界噪声

检测结果						单位: dB(A)		
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	背景声源	结果 (L <sub>eq</sub> )		
						测量值	背景值	结果
1#	厂界北侧外 1m 处	2022.08.01	昼间 (20:01~20:04)	风机声	虫鸣、鸟叫声	58.6	42.8	59
			夜间 (22:22~22:25)			49.1	39.7	48
2#	厂界西侧外 1m 处		昼间 (20:09~20:12)			54.7	42.9	55
			夜间 (22:10~22:13)			48.9	39.1	48
3#	厂界东侧高于围墙 0.5 处		昼间 (20:17~20:20)			58.3	43.1	58
			夜间 (20:05~20:08)			49.2	40.1	48
4#	厂界南侧外 1m 处		昼间 (20:25~20:28)			49.0	40.5	48
			夜间 (22:00~22:03)			48.0	39.5	47
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2 类限值								
昼间			60 dB(A)					
夜间			50 dB(A)					
<b>结论:</b> 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类限值标准, 本次检测时段内厂界噪声的等效连续 A 声级 (L <sub>eq</sub> ) 符合该参照标准限值要求。								

表 2 检测方法 & 主要仪器信息


厂界噪声			单位: dB(A)
检测项目	检测方法 & 方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20202572)

# 检测结果

报告编号: A2220167871107005C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



\*\*\*报告结束\*\*\*