

报告编号: WSC-22050087-HJ-26 页码: 1 / 6

统一社会信用代码:	91510112MA6818CJ4C
项目编号:	SCWPJCJSYXGS3549-0001



检测报告

Test Report

项目名称
Project Name 四川能投邻水环保发电有限公司年度环境检测 4 月监测

委托单位
Client 四川能投邻水环保发电有限公司

检测性质
Test 委托检测
Category

报告日期
Report Date 2023 年 04 月 21 日

四川微谱检测技术有限公司

Sichuan WEIPU Testing Technology Co., Ltd.



报告编号：WSC-22050087-HJ-26 页码： 2 / 6

—— 声明 ——

1. 报告未加盖本公司“检验检测专用章”无效，无骑缝章无效，无授权签字人签字无效。
2. 未加盖资质认定标志（CMA章）的报告，数据和结果仅作为教学、科研、内部资料控制等供客户内部使用，对社会不具有证明作用。
3. 报告内容需齐全、清楚，涂改无效；不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。
4. 如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出，逾期不予受理。
5. 由委托方自行采集的样品，四川微谱检测技术有限公司仅对收到的样品的测试结果负责，不对样品来源及其相关信息的真实性负责；采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况，对检测结果可不作评价，评价标准由客户提供。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范的有效期或保存期均不再留样。
7. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告（全文复制除外）；复印件未盖鲜章无效。
8. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者承担相关法律责任，并承担相应经济损失。

报告编号：WSC-22050087-HJ-26 页码： 3 / 6

1、检测基本情况

受四川能投邻水环保发电有限公司委托，本公司于2023年04月12日对四川能投邻水环保发电有限公司年度环境检测4月监测项目(四川省广安市邻水县袁市镇关路村一组26号)的有组织废气进行了现场采样(任务编号：230342)，并于2023年04月12日起对该批样品进行了接样和实验室分析。

2、检测项目信息

本次检测项目信息见表2-1。

表2-1 检测项目信息

检测类别	检测点位	经纬度	检测项目	样品状态	检测天数/频次
有组织废气	2#焚烧炉排气筒处理设施后采样口	E:106.996579° N:30.217541°	汞	吸收液	检测1天 3次/天
			镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍	滤筒	

3、检测方法及使用仪器

本次检测项目的检测方法、使用仪器及检出限见表3-1。

表3-1 检测方法、使用仪器及检出限

检测类别	检测项目	检测方法	使用仪器型号及编号	检出限
有组织废气	样品采集	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007	双路烟气采样器 /ZR3712(1090F0109) 自动烟尘烟气综合测试仪 /ZR-3260(1090F0608)	/

表 3-1 检测方法、使用仪器及检出限 (续)

检测类别	检测项目	检测方法	使用仪器型号及编号	检出限
有组织废气	铅	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单	电感耦合等离子体质谱仪/NexION 1000G (1090L0332)	$2 \times 10^{-4} \text{ mg/m}^3$
	铬			$3 \times 10^{-4} \text{ mg/m}^3$
	钴			$8 \times 10^{-6} \text{ mg/m}^3$
	铜			$2 \times 10^{-4} \text{ mg/m}^3$
	锰			$7 \times 10^{-5} \text{ mg/m}^3$
	镍			$1 \times 10^{-4} \text{ mg/m}^3$
	镉			$8 \times 10^{-6} \text{ mg/m}^3$
	铊			$8 \times 10^{-6} \text{ mg/m}^3$
	铋			$2 \times 10^{-5} \text{ mg/m}^3$
	砷			$2 \times 10^{-4} \text{ mg/m}^3$
		汞	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ 543-2009	冷原子测汞仪/F732-VJ (1090L0354)

4、检测结果及评价

本次检测结果及评价见表 4-1。

报告编号：WSC-22050087-HJ-26 页码：5 / 6

表 4-1 有组织废气检测结果及评价

采样时间	检测点位	检测项目	检测结果			均值	标准限值	评价	
			第一次	第二次	第三次				
2023.04.12	2#焚烧炉排气筒处理后采样口（排气筒高度：80m）	标干烟气流量 (m ³ /h)	74068	69566	68012	/	/	/	
		含氧量 (%)	6.8	9.2	8.2	/	/	/	
		汞	实测浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	/	/	/
			排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	0.05	达标
			排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/	/
		镉	实测浓度 (mg/m ³)	3.50×10 ⁻⁴	2.63×10 ⁻⁴	1.49×10 ⁻⁴	/	/	/
		铊	实测浓度 (mg/m ³)	1.49×10 ⁻⁵	9.58×10 ⁻⁶	1.48×10 ⁻⁵	/	/	/
		镉、铊	实测浓度 (mg/m ³)	3.65×10 ⁻⁴	2.73×10 ⁻⁴	1.64×10 ⁻⁴	/	/	/
			排放浓度 (mg/m ³)	2.57×10 ⁻⁴	2.31×10 ⁻⁴	1.28×10 ⁻⁴	2.05×10 ⁻⁴	0.1	达标
			排放速率 (kg/h)	2.70×10 ⁻⁵	1.90×10 ⁻⁵	1.12×10 ⁻⁵	1.91×10 ⁻⁵	/	/
		铋	实测浓度 (mg/m ³)	3.88×10 ⁻⁵	3.09×10 ⁻⁵	4.61×10 ⁻⁵	/	/	/
		砷	实测浓度 (mg/m ³)	ND	2.66×10 ⁻⁴	2.10×10 ⁻⁴	/	/	/
		铅	实测浓度 (mg/m ³)	4.10×10 ⁻³	3.37×10 ⁻³	3.65×10 ⁻³	/	/	/
		铬	实测浓度 (mg/m ³)	4.85×10 ⁻³	5.78×10 ⁻³	7.13×10 ⁻³	/	/	/
		钴	实测浓度 (mg/m ³)	2.48×10 ⁻⁴	5.39×10 ⁻⁵	6.76×10 ⁻⁵	/	/	/
		铜	实测浓度 (mg/m ³)	6.99×10 ⁻⁴	5.43×10 ⁻⁴	4.41×10 ⁻⁴	/	/	/
		锰	实测浓度 (mg/m ³)	4.57×10 ⁻³	3.65×10 ⁻³	3.38×10 ⁻³	/	/	/
		镍	实测浓度 (mg/m ³)	8.78×10 ⁻³	2.27×10 ⁻³	2.45×10 ⁻³	/	/	/
		砷、铜、铬、镍、钴、锰、铅、铋	实测浓度 (mg/m ³)	0.0233	0.0160	0.0174	/	/	/
			排放浓度 (mg/m ³)	0.0164	0.0136	0.0136	0.0145	1.0	达标
排放速率 (kg/h)	1.73×10 ⁻³		1.11×10 ⁻³	1.18×10 ⁻³	1.34×10 ⁻³	/	/		
评价标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014) 表 4 中标准限值								

注：1.“ND”表示检测结果低于检出限，当检测结果为“ND”时，以 0 计参与排放浓度和排放速率的计算。

2. 排放浓度：按实测浓度折算为基准含氧量为 11% 的值 (mg/m³)； $\rho = (21-11) / [21-\varphi_s(O_2)] \times \rho_s$ 式中， $\varphi_s(O_2)$ ：废气中含氧量，%。

5、附件

5.1 检测点位示意图



图 5-1 检测点位示意图

报告结束

报告编制： 程明

审核： 赵敏

签发： 徐梅

日期： 2023.04.21

