



统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS12900-0004

检测报告

报告编号 A2230368473114004C

第 1 页 共 3 页

项目名称 2023 年度环境监测项目（10 月）炉渣

委托单位 自贡川能环保发电有限公司

委托单位地址 四川省自贡市沿滩区九洪乡
莲花村九组、十组（综合楼）

检测类别 委托检测

报告日期 2023 年 10 月 24 日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 47909F8091

报告说明

报告编号: A2230368473114004C

第 2 页 共 3 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制:

江渝馨

签发:

王勇

审核:

任斌

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采样地址:

四川省自贡市沿滩区九洪乡

莲花村九组、十组(综合楼)

签发日期:

2023/10/24

检测结果

报告编号: A2230368473114004C

第 3 页 共 3 页

表 1 炉渣

样品信息			
采样日期	2023.10.13	检测日期	2023.10.13~18
检测结果			单位: %
检测项目	结果		生活垃圾焚烧 污染控制标准 (含修改单) GB 18485-2014
	3#炉炉渣	4#炉炉渣	
	灰色、颗粒、无异味	灰色、颗粒、无异味	
热灼减率	2.2	1.8	≤5
结论: 参照《生活垃圾焚烧污染控制标准(含修改单)》(GB 18485-2014)标准,本次检测时段内热灼减率检测项目符合该参照标准限值要求。			

表 2 检测方法 & 主要仪器信息

炉渣				单位: %
检测项目	检测方法 & 方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	0.2	电子天平 ZG-TP203 (EDD19JL23022)	

***报告结束**

华测检测有限公司 章