



统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS13021-0001

检测报告

报告编号 A2210054131166001C

第 1 页 共 4 页

项目名称 2023 年 4 季度检测

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村 7 社

检测类别 委托检测

报告日期 2023 年 11 月 10 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 30040A1700

报告说明

报告编号: A2210054131166001C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编制： 熊洪燕

签发： 王勇

审核： 任斌

签发人姓名/职务： 王勇/实验室负责人

采样地址： 仁寿县宝马镇高照村 7 社

签发日期： 2023/11/10

检测结果

报告编号: A2210054131166001C

第 3 页 共 4 页

表 1 渗滤液出水

样品信息			
采样日期	2023.10.23	检测日期	2023.10.23~29
检测结果		单位: mg/L	
检测项目	结果	城市污水再生利用 工业用水水质 GB/T 19923-2005 表 1 冷却用水敞开式 循环冷却水系统补充水	
	渗滤液排口		
	2023.10.23 13:23		
	无色、透明、无异味、无浮油		
pH 值 (无量纲)	6.7	6.5~8.5	
化学需氧量	20	≤60	
五日生化需氧量 (BOD ₅)	3.7	≤10	
氨氮	0.465	≤10 ^a	
总磷	0.20	≤1	
悬浮物	5	---	
注: “a” 表示当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时, 循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于 1mg/L。			
结论: 参照《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005) 表 1 冷却用水敞开式循环冷却水系统补充水标准, 本次检测时段内悬浮物检测项目在该参照标准中未作限制, 不予评价; 其余检测项目均符合该参照标准限值要求。			

CTI
华测检测
章

检测结果

报告编号: A2210054131166001C

第 4 页 共 4 页

表 2 检测方法及主要仪器信息

渗滤液出水		单位: mg/L	
检测项目	检测方法及方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/ (无量纲)	便携式 pH/ORP/电导率/ 溶解氧仪 SX751 (TTE20182853)
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4	50mL 棕色酸式滴定管 (EDD19JL21051)
五日生化需氧量 (BOD ₅)	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5	溶解氧仪 JPSJ-605F (TTE20222608)
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01	紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20161045A)
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025	紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20161045A)
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4	电子天平 MS205DU (TTE20176174)

报告结束

CTI