



232312341481

统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS14989-0005

检测报告

报告编号 A2230489741157003C

第 1 页 共 4 页

项目名称 厂界噪声

委托单位 射洪川能环保有限公司

委托单位地址 四川省遂宁市射洪市太和镇城南王爷庙村

检测类别 委托检测

报告日期 2024 年 07 月 18 日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 5885353FBC

报告说明

报告编号: A2230489741157003C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制:

熊洪燕

签发:

王勇

审核:

张甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采样地址:

四川省遂宁市射洪市
太和镇城南王爷庙村

签发日期:

2024/07/18

检测结果

报告编号: A2230489741157003C

第 3 页 共 4 页

表 1 厂界噪声

检测结果					单位: dB(A)
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果 (L _{eq})
1#	厂界西侧	2024.07.01	昼间(19:12~19:15)	风机、虫鸣	59
			夜间(22:00~22:03)		50
2#	厂界北侧		昼间(19:19~19:22)		52
			夜间(22:27~22:30)		49
3#	厂界南侧		昼间(19:27~19:30)		51
			夜间(22:42~22:45)		50
4#	厂界东侧		昼间(19:32~19:35)		51
			夜间(22:54~22:57)		50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2类限值					
昼间			60 dB(A)		
夜间			50 dB(A)		
结论: 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类限值标准,本次检测时段内厂界噪声的等效连续 A 声级 (L _{eq}) 符合该参照标准限值要求。					

表 2 检测方法及主要仪器信息


厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法与方法来源		检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20202574)

检测结果

报告编号: A2230489741157003C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



报告结束