



232312341481

统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS13803-0005

检测报告

报告编号 A2230368473136005C

第 1 页 共 4 页

项目名称 2024 年度环境监测项目 (1 月)
厂界噪声

委托单位 自贡川能环保发电有限公司

委托单位地址 四川省自贡市沿滩区九洪乡
莲花村九组、十组 (综合楼)

检测类别 委托检测

报告日期 2024 年 01 月 30 日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 47909685E4

报告说明

报告编号: A2230368473136005C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制:

李斯明

签发:

王勇

审核:

张甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采样地址:

四川省自贡市沿滩区九洪乡

莲花村九组、十组(综合楼)

签发日期:

2024/01/30

检测结果

报告编号: A2230368473136005C

第 3 页 共 4 页

表 1 厂界噪声

检测结果					单位: dB(A)	
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果 (L _{eq})	
1#	厂界东侧外	2024.01.11	昼间(18:18~18:21)	邻厂声	58	
			夜间(22:00~22:03)		54	
昼间(18:25~18:28)	风机声		63			
夜间(22:09~22:12)			54			
昼间(18:32~18:35)			53			
夜间(22:16~22:19)			52			
昼间(18:38~18:41)			55			
夜间(22:22~22:25)			53			
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 3类限值						
昼间			65 dB(A)			
夜间			55 dB(A)			
结论:						
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类限值标准,本次检测时段内厂界噪声的等效连续 A 声级 (L _{eq}) 符合该参照标准限值要求。						

表 2 检测方法的主要仪器信息


厂界噪声		单位: dB(A)	
检测项目	检测方法及方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20223474)

检测结果

报告编号: A2230368473136005C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



报告结束