



232312341481

统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS14376-0006

检测报告

报告编号 A2230368473152006C

第 1 页 共 4 页

项目名称 2024 年度环境监测项目（4 月）厂界噪声

委托单位 自贡川能环保发电有限公司

委托单位地址 四川省自贡市沿滩区九洪乡
莲花村九组、十组（综合楼）

检测类别 委托检测

报告日期 2024 年 04 月 26 日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 479096753C

报告说明

报告编号: A2230368473152006C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制:

李翠翠

签发:

王勇

审核:

张甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采样地址:

四川省自贡市沿滩区九洪乡
莲花村九组、十组(综合楼)

签发日期:

2024/04/26

检测结果

报告编号: A2230368473152006C

第 3 页 共 4 页

表 1 厂界噪声

检测结果				单位: dB(A)
检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果 (L _{eq})
厂界噪声 1#厂界外 1m 处	2024.04.11	昼间(16:51~16:53)	风机	56
		夜间(22:01~22:03)		54
厂界噪声 2#厂界外 1m 处		昼间(16:59~17:01)		55
		夜间(22:09~22:11)		54
厂界噪声 3#厂界外 1m 处		昼间(17:04~17:06)		58
		夜间(22:16~22:18)		54
厂界噪声 4#厂界外 1m 处		昼间(17:12~17:14)		44
		夜间(22:26~22:28)		47
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 3 类限值				
昼间		65 dB(A)		
夜间		55 dB(A)		
结论: 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类限值标准, 本次检测时段内厂界噪声的等效连续 A 声级 (L _{eq}) 符合该参照标准限值要求。				

表 2 检测方法 & 主要仪器信息


厂界噪声			单位: dB(A)
检测项目	检测方法 & 方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20202569)

检测结果

报告编号: A2230368473152006C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



报告结束