



232312341481

统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS14800-0004

检测报告

报告编号 A2230368473165004C

第 1 页 共 3 页

项目名称 2024 年度环境监测项目（6 月）炉渣

委托单位 自贡川能环保发电有限公司

委托单位地址 四川省自贡市沿滩区九洪乡
莲花村九组、十组（综合楼）

检测类别 委托检测

报告日期 2024 年 06 月 28 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 47909F4222

报告说明

报告编号: A2230368473165004C

第 2 页 共 3 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制: 熊洪燕 签发: 王勇
审核: 唐甜 签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人
四川省自贡市沿滩区九洪乡
采样地址: 莲花村九组、十组(综合楼) 签发日期: 2024/06/28

检测结果

报告编号: A2230368473165004C

第3页 共3页

表1 炉渣

样品信息			
采样日期	2024.06.13	检测日期	2024.06.13~17
检测结果			单位: %
检测项目	结果		生活垃圾焚烧污染控制标准 (含修改单) GB 18485-2014 表1
	3#渣坑	4#渣坑	
	灰色、颗粒、臭	灰色、颗粒、臭	
热灼减率	2.6	2.8	≤5
结论: 参照《生活垃圾焚烧污染控制标准(含修改单)》(GB 18485-2014)表1,本次检测时段内热灼减率检测项目符合该参照标准限值要求。			

表2 检测方法 & 主要仪器信息

炉渣			单位: mg/L
检测项目	检测方法 & 方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	0.2 (%)	电子天平 ZG-TP203 (EDD19JL23022)

报告结束