

统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS14792-0003

检测报告

报告编号 A2230480152139003C

第 1 页 共 3 页

项目名称 2024 年度环境监测项目（6 月）环境噪声

委托单位 安岳川能环保能源发电有限公司

委托单位地址 四川省资阳市安岳县石桥铺镇特丽达路 168 号

检测类别 委托检测

报告日期 2024 年 06 月 27 日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 479095442C

报告说明

报告编号: A2230480152139003C

第 2 页 共 3 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制: 喻诗琪

签发: 王勇

审核: 唐甜

签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人

采样地址: 四川省资阳市安岳县永清镇河店村 14、16 社

签发日期: 2024/06/27

表1 环境噪声

检测结果				单位: dB(A)
检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果 (L _{eq})
6#新建 110kv 输电线 路北侧 13 米处居民	2024.06.05	昼间(16:19~16:29)	鸟叫	40
		夜间(22:03~22:13)	虫鸣	48
5#新建 110kv 输电线 路北侧 10 米处居民		昼间(16:50~17:00)	鸟叫	43
		夜间(22:33~22:43)	虫鸣	35
3#新建 110kv 输电线 路北侧 5 米处居民		昼间(17:42~17:52)	鸟叫	40
		夜间(23:18~23:28)	虫鸣	40
4#新建 110kv 输电线 路北侧 16 米处居民		昼间(18:01~18:11)	鸟叫	41
		夜间(22:59~23:09)	虫鸣	40
《声环境质量标准》 GB 3096-2008 表 1 2 类限值				
昼间		60 dB(A)		
夜间		50 dB(A)		
结论: 参照《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2 类标准, 本次检测时段内以上等效连续 A 声级 (L _{eq}) 均符合该参照标准限值要求。				

表2 检测方法及主要仪器信息

环境噪声			单位: dB(A)
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20202569)

报告结束