



232312341481

统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS16115-0007

# 检测报告

报告编号 A2230480152158006C

第1页 共4页

项目名称 2024年度环境监测项目(10月)厂界噪声

委托单位 安岳川能环保能源发电有限公司

委托单位地址 四川省资阳市安岳县石桥铺镇特丽达路168号

检测类别 委托检测

报告日期 2024年11月06日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 47909C9AFC

## 报告说明

报告编号: A2230480152158006C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制:

熊洪燕

签发:

王勇

审核:

张甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

四川省资阳市安岳县永清

采样地址:

镇河店村 14、16 社

签发日期:

2024/11/06

## 检测结果

报告编号: A2230480152158006C

第 3 页 共 4 页

表 1 厂界噪声

检测结果					单位: dB(A)			
检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	背景声源	结果 (Leq)			
					测量值	背景值	结果	评价
西侧厂界噪声 1#	2024.10.13	昼间(21:18~21:21)	风机	/	53.6	/	/	达标
		夜间(22:01~22:04)			49.1	/	/	达标
南侧厂界噪声 2#		昼间(21:26~21:29)			49.5	/	/	达标
		夜间(22:07~22:10)			48.1	/	/	达标
东侧厂界噪声 3#		昼间(21:32~21:35)			55.6	/	/	达标
		夜间(22:30~22:33)			49.7	/	/	达标
北侧厂界噪声 4#		昼间(21:37~21:40)			47.2	/	/	达标
		夜间(22:36~22:39)			44.6	/	/	达标
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2类								
昼间			60 dB(A)					
夜间			50 dB(A)					
注: 以上结果依据 HJ 706-2014 6 特殊情况的达标判定进行评价。								
<b>结论:</b>								
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类限值标准, 本次检测时段内厂界噪声的等效连续 A 声级 (Leq) 符合该参照标准限值要求。								

表 2 检测方法 &amp; 主要仪器信息


厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法 & 方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20223471)	
	环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014	/		

## 检测结果

报告编号: A2230480152158006C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



农田

● 表示声源

\*\*\*报告结束\*\*\*