



232312341481

统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS17620-0001

检测报告

报告编号 A2210054131297C

第 1 页 共 4 页

项目名称 2025 年 3 月检测

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村 7 社

样品类型 厂界噪声

检测类别 委托检测

报告日期 2025/03/20

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.30040B26A4

报告说明

报告编号 A2210054131297C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编制：

江渝馨

签发：

王勇

审核：

任斌

签发人姓名/职务：

王勇/实验室负责人

采样地址：

仁寿县宝马镇高照村 7 社

签发日期：

2025/03/20

检测结果

报告编号 A2210054131297C

第 3 页 共 4 页

表 1

样品信息								
样品类型		厂界噪声		采样人员		贝征威、易履纯		
检测结果								
检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	背景声源	结果（L _{eq} ）/dB(A)			
					测量值	背景值	结果	评价
厂界监测点 1#	2025-03-17	昼间(17:54~17:57)	冷却塔、	/	52.3	/	/	达标
		夜间(22:00~22:03)	引风机	/	52.1	/	/	达标
厂界监测点 2#		昼间(18:01~18:04)	空压机	/	56.9	/	/	达标
		夜间(22:08~22:11)	空压机	/	51.4	/	/	达标
厂界监测点 3#		昼间(18:13~18:16)	冷却塔、	/	46.3	/	/	达标
		夜间(22:16~22:19)	引风机	/	44.6	/	/	达标
参照标准	中华人民共和国国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类							
夜间			55dB(A)					
昼间			65dB(A)					
注：以上结果依据 HJ 706-2014 6 特殊情况的达标判定进行评价。								
结论： 参照中华人民共和国国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 厂界外声环境功能区 3 类，本次检测时段内厂界噪声（夜间）和厂界噪声（昼间）检测项目均符合对应参照标准限值要求。								

表 2


检测方法 & 检出限、仪器设备信息			
样品类型：厂界噪声			
检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	/ dB(A)	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20223472)
	环境噪声监测技术规范 噪声测量修正值 HJ 706-2014		

检测结果

报告编号 A2210054131297C

第 4 页 共 4 页

附：厂界噪声测点示意图



报告结束