

检测报告

TEST REPORT

编号：WSC-j-35-24080056-85-JC-01

样品类型：	固体废物
样品来源：	来样送检
委托单位：	自贡川能环保发电有限公司
项目名称：	2025 年度环境监测项目(2 月)炉渣

四川微谱检测技术有限公司
SiChuan WEIPU Technology Co.Ltd.

声 明

1. 报告未加盖本公司“检验检测专用章”无效，无骑缝章无效，无授权签字人签字无效。
2. 未加盖资质认定标志（CMA 章）或资质认可标志（CNAS 章）的报告，数据和结果仅作为教学、科研、内部质量控制等供客户内部使用，对社会不具有证明作用。
3. 报告内容需齐全、清楚，涂改无效；不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。
4. 如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出，逾期不予受理。
5. 由委托方自行采集的样品，四川微谱检测技术有限公司仅对收到的样品的测试结果负责，不对样品来源及其相关信息的真实性负责；客户送检样品的保存条件不满足相关标准或技术规范要求时，检测结果仅代表样品在该保存条件下的检测值。
6. 采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况，对检测结果可不作评价，评价标准由客户提供。
7. 除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范的有效期或保存期均不再留样。
8. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告（全文复制除外）；复印件未盖鲜章无效。
9. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者承担相关法律责任，并承担相应经济损失。

地 址：四川省成都市经济开发区（龙泉驿区）成龙大道二段 1666 号 B1-2 栋 5 层 03、
04 号，4 层 03 号

邮政编码：/

电 话：028-84869341

投诉电话：/

项目编号	SGB007		
委托单位	自贡川能环保发电有限公司		
委托单位地址	四川省自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组（综合楼）		
项目名称	2025 年度环境监测项目(2 月)炉渣		
委托方式	来样送检		
样品类型	固体废物		
接样日期	2025.02.06	检测周期	2025.02.06 ~ 2025.02.12
检测目的	/		
检测结果	固体废物检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 3		
此报告经下列人员签名			
编制:			
审核:			
签发:			
签发日期 2025-02-12			

附表 1 固体废物检测结果

接样日期	2025.02.06	2025.02.06	GB 18485-2014 生活垃圾焚烧污染控制标准 表 1	方法检出限
样品名称	3#炉 2.5	4#炉 2.5		
样品编号	SGB007001A001	SGB007002A001		
样品状态描述	灰色固体	灰色固体		
检测项目	检测结果			
热灼减率(%)	1.6	1.5	≤5	0.2

附表 2 检测项目一览表

检测类别	检测项目
固体废物	热灼减率

附表 3 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
固体废物	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	电子天平 (百分之一) YP-3002 (1090L0232)

附件 1 送样照片


报 告 结 束