

统一社会信用代码:	91510112MA6818CJ4C
项目编号:	SCWPJCJSYXGS6223-0001

检测报告

TEST REPORT

编号: WSC-j-35-24080056-88-JC-01

样品类型:	废水
样品来源:	现场采样
委托单位:	自贡川能环保发电有限公司
受检单位:	自贡川能环保发电有限公司
项目名称:	2025 年度环境监测项目(3 月)渗滤液中水

四川微谱检测技术有限公司
SiChuan WEIPU Technology Co.Ltd.

声 明

1. 报告未加盖本公司“检验检测专用章”无效,无骑缝章无效,无授权签字人签字无效。
2. 未加盖资质认定标志(CMA章)或资质认可标志(CNAS章)的报告,数据和结果仅作为教学、科研、内部质量控制等供客户内部使用,对社会不具有证明作用。
3. 报告内容需齐全、清楚,涂改无效;不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
4. 如对报告有疑问,请在收到报告后15个工作日内提出,逾期不予受理。
5. 由委托方自行采集的样品,四川微谱检测技术有限公司仅对收到的样品的测试结果负责,不对样品来源及其相关信息的真实性负责;客户送检样品的保存条件不满足相关标准或技术规范要求时,检测结果仅代表样品在该保存条件下的检测值。
6. 采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况,对检测结果可不作评价,评价标准由客户提供。
7. 除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过标准或技术规范的有效期或保存期均不再留样。
8. 未经本公司书面批准,不得部分复制本报告(全文复制除外);复印件未盖鲜章无效。
9. 未经本公司书面同意,本报告及数据不得用于商品广告,违者承担相关法律责任,并承担相应经济损失。

地 址: 四川省成都市经济开发区(龙泉驿区)成龙大道二段1666号B1-2栋5层03、
04号,4层03号

邮政编码: /

电 话: 028-84869341

投诉电话: /

项目编号	SGB115		
委托单位	自贡川能环保发电有限公司		
委托单位地址	四川省自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组（综合楼）		
受检单位	自贡川能环保发电有限公司		
受检单位地址	四川省自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组（综合楼）		
项目名称	2025 年度环境监测项目(3 月)渗滤液中水		
委托方式	采样检测		
样品类型	废水		
采样日期	2025.03.12	检测周期	2025.03.12 ~ 2025.03.25
检测结果	废水检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 3		
此报告经下列人员签名			
编制:			
审核:			
签发:			
签发日期 2025-03-27			

附表 1 废水检测结果

采样日期	2025.03.12	方法检出限
点位名称	渗滤液中水取样口	
样品编号	SGB115001A001	
点位坐标信息	GCJ-02(E:104.888251°, N:29.186363°)	
样品状态描述	无色、无气味、透明	
检测项目	检测结果	
pH(无量纲)	7.2	-
五日生化需氧量(mg/L)	7.6	0.5
化学需氧量(mg/L)	26	4
总磷(mg/L)	0.05	0.01
悬浮物(mg/L)	3	-
氨氮(mg/L)	0.856	0.025
汞(μg/L)	0.04L	0.04
砷(μg/L)	0.12L	0.12
铅(μg/L)	0.09L	0.09
铬(μg/L)	0.11L	0.11
铬(六价)(mg/L)	0.004L	0.004
镉(μg/L)	0.05L	0.05

附表 2 检测项目一览表

检测类别	检测项目
废水	氨氮、总磷、汞、pH、铬(六价)、五日生化需氧量、镉、铅、砷、铬、悬浮物、化学需氧量

附表 3 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
废水	采样依据	水质 样品的保存和管理技术规定 HJ 493-2009 污水监测技术规范 HJ 91.1-2019	/
废水	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 LRH-70 (1090L0214) 溶解氧测定仪 JPSJ-605F (1090L0253)

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管 50mL (1090L0276)
废水	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989	自动可见分光光度计 V7 (1090L02112)
废水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平 ATX224R (1090L0284)
废水	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	自动可见分光光度计 V7 (1090L02112)
废水	铬（六价）	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	自动可见分光光度计 V7 (1090L02112)
废水	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-8530 (1090L0330)
废水	砷、铅、铬、镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 1000G (1090L0332)
废水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 计 SX711 (1090F0935)

注：1、“检出限+L”表示未检出。

附件

检测点位示意图



报 告 结 束